

Obec Rakovo
Obecný úrad Rakovo č.8
038 42 Príbovce

Váš list číslo /zo dňa: 14.10.2020 Naše číslo: O20310006790 Vybavuje/linka: Ing.Ignačáková 043/4210129 Martin: 20.10.2020

Vec:

ŽIADOSŤ O VYJADRENIE NA ZÁKLADE PETÍCIE OBČANOV, RAKOVO

Požiadali ste nás o vyjadrenie na základe petície občanov, kde žiadajú vyjadrenie k nasledovným otázkam:

1. Pitná voda: vyjadrenie k dostatku vody a tlakovým pomerom v časti obce Rakovo na kopci a k projektovým dokumentáciám, ktoré boli predložené k vodným stavbám.
2. Kanalizácia: či bude dostatočná priepustnosť k vodným stavbám.

Otázky sa týkajú nasledovných vodných stavieb rozšírenia vodovodu a verejnej kanalizácie v obci:

- a) RAKOVO – PREDNÝ BÔRIK
- b) DOPRAVNÁ A TECHNICKÁ INFRAŠTRUKTÚRA PRE IBV RAKOVO-VÝCHOD 2
- c) KOMUNIKÁCIE A INŽINIERSKE SIETE IBV RAKOVO - VÝCHOD

Ako prevádzkovateľ verejného vodovodu a verejnej kanalizácie v zmysle zák. č. 442/2002 Z.z. v platnom znení dávame k predloženej žiadosti nasledovné vyjadrenie:

Obec Rakovo má vybudovanú **vodovodnú sieť z rúr DN 100** napojenú na skupinový vodovod Martin. Obec je zásobovaná vodou z vodojemu Jahodníky. Kapacita vodného zdroja, z ktorého je obec zásobovaná vodou a dimenzia rozvodného potrubia je dostatočná pre rozšírenie predmetných vodovodov.


Kanalizačná sieť obce z rúr DN 300 je napojená na verejnú skupinovú kanalizáciu s čistením na ČOV Vrútky. Kapacita ČOV vo Vrútkach a dimenzia potrubia DN 300 v obci je dostatočná pre odvedenie splaškových odpadových vôd z predmetného rozšírenia verejnej kanalizácie.

Ako prevádzkovateľ verejného vodovodu a verejnej kanalizácie v zmysle ust. zák. č. 442/2002 Z.z. v platnom znení, sme vydali k projektom uvedených stavieb vyjadrenia, kde sme uviedli podmienky pre ich realizáciu.

Vybudovaním predmetných stavieb:

- nedôjde k zhoršeniu zásobovania existujúcich odberateľov vody
- nedôjde k problémom s odvedením splaškových vôd exist. producentov odpadových vôd do verejnej splaškovej kanalizácie.

*Turčianska vodárenská
spoločnosť, a.s.*
Kuzmányho 25, 036 80 MARTIN
-9-


Ing. Alena Chudíková
Výrobný – investičný riaditeľ

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, odd.: Sa, vl. č.: 10543/L

Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
Ul. Kuzmányho 25
036 80 Martin
Slovensko

Tel.: +421-43-421 01 11
e-mail: podatelna@turvod.sk
e-mail: zakaznicke.centrum@turvod.sk
<http://www.turvod.sk>

IČO: 36 672 084
IČ DPH: SK 2022 236 502
Banka: Prima banka Slovensko, a.s.
IBAN: SK15 5600 0000 0003 0245 6003